

Hochschule Furtwangen – Campus Furtwangen

Zugänglichkeit der Gebäude für Menschen mit Handicap

Stand: Dezember 2015

Erarbeitet von einer studentischen Projektgruppe des Studiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften

Gebäude A			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
A UG	Cafeteria	0.01a	<ul style="list-style-type: none">- Tür schwer zu öffnen- Tische zu niedrig um als Rollstuhlfahrer Platz zu nehmen- Viele Barrieren für Sehbehinderte im Raum- Rollstuhlfahrer erreicht Essen/Trinken nicht
A UG	Behindertengerechtes WC	0.03	<ul style="list-style-type: none">- kein Haltegriff am Waschbecken- Spiegel nicht verstellbar
A UG	Aufzug	0.90	<ul style="list-style-type: none">- ist ein Lastenaufzug- nur mit Schlüssel benutzbar- nicht breit genug
A 1.OG	Haupteingang	1.72	<ul style="list-style-type: none">- Türen schwer- nur über Stufen erreichbar
A 1.OG	Prüfungsamt	1.26	<ul style="list-style-type: none">- Tische nicht höhenverstellbar- Rollstuhlfahrer kann nur schwer über Theke sehen und Formulare ausfüllen
A 1.OG	Behinderten WC	1.28	<ul style="list-style-type: none">- zu klein- keine Halterung am Waschbecken- keine Notknöpfe- Toilettenschüssel zu hoch- Spiegel nicht verstellbar
A 1.OG	Haupteingang	1.71	<ul style="list-style-type: none">- als Rollstuhlfahrer nicht benutzbar

			<ul style="list-style-type: none"> - Stufen sind vorhanden - Gebäude nur mit Voranmeldung betretbar
2.OG	Hör-Lernsaal	2.01	<ul style="list-style-type: none"> - Tür schwer - Treppen im Hörsaal - Rollstuhlfahrer kann nicht vorne Platz nehmen - Tische nicht verstellbar
2.OG	Hörsaal	2.03	<ul style="list-style-type: none"> - Tür schwer - Treppen im Hörsaal - Rollstuhlfahrer kann nicht vorne Platz nehmen - Tische nicht verstellbar
2.OG	Hörsaal	2.05	<ul style="list-style-type: none"> - Tür schwer - Treppen im Hörsaal - Rollstuhlfahrer kann nicht vorne Platz nehmen - Tische nicht verstellbar
2.OG	Hörsaal	2.07	<ul style="list-style-type: none"> - Tür schwer
3.OG	Bibliothek	3.01a	<ul style="list-style-type: none"> - Tür schwer - Kartenlesegerät zu weit von Tür entfernt - Lichtschranke hindert Rollstuhlfahrer am alleinigen Hinausfahren

Gebäude B			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
	Eingang B Bau		-Türen zu schwer und fallen zu schnell zu
B 1.OG	Druckerei	1.01	- Eingang hinten möglich
B 1.OG	Seminarraum	1.23	<ul style="list-style-type: none"> - Schwelle - Kein Zugang als Rollstuhlfahrer
B 1.OG	Aufzug	1.80	<ul style="list-style-type: none"> - nicht ausgeschildert - Tasten nicht in Blindenschrift und farblich markiert
B 1.OG	Labor	1.28	<ul style="list-style-type: none"> - Tische nicht höhenverstellbar - Bodenschwelle (Wird beseitigt)
B 1.OG	Besprechung	1.29	<ul style="list-style-type: none"> - Tische nicht höhenverstellbar - Kartenlesegerät zu hoch

B 1.OG	Hörsaal	1.32	- Tür schwer - Treppe im Hörsaal - keine Sitzmöglichkeit als Rollstuhlfahrer
B 2.OG	Labor	2.01	- Tische nicht höhenverstellbar - kein Smartboard
B 3.OG	Hörsaal	3.01	- Tische nicht höhenverstellbar - kein Smartboard
B 4.OG	Hörsaal	4.01	- Tische nicht höhenverstellbar - kein Smartboard

Gebäude C			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
C EG	Hörsaal	0.02	- Raum dunkel, Schwierigkeiten für Seheingeschränkte - kein Smartboard
C EG	Hörsaal	0.04	- Treppe mit Geländer im Hörsaal -- kein Smartboard
	Behinderten WC		- Nur im Erdgeschoss - elektrisches Licht mit Bewegungsmelder - Wickeltisch - Spiegel nicht kippbar
C EG	Seminarraum	0.12	- Rollstuhlfahrer kann Waschbecken nicht erreichen - Raum dunkel
	Eingang C Bau		- 2 schwere Türen - Auf Matte schwer zu fahren

Gebäude D			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
D			kein Fahrstuhl vorhanden

Gebäude G			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
G EG	Elektonic. Classroom	0.03	- Tür sehr schmal - Kein Smartboard
G EG	Hörsaal	0.04	- Tür sehr schmal - Kein Smartboard
G EG	Hörsaal	0.08	- Tür sehr schmal - Kein Smartboard
G EG	Aufzug	0.74	- Benötigt Schlüssel - Fährt nicht in den 2. Stock
G EG	Behinderten WC	0.07	- Tür fällt schnell zu und ist schwer

Gebäude H			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
H EG	Aufzug	0.73	Nicht in Betrieb
H EG	WC behindertengerecht	0.12	Spiegel ist nicht verstellbar, es sind keine Alarmknöpfe vorhanden, nicht ausgeschildert, etwas eng
H 2.OG	Seminarraum	2.05	Kein Whiteboard, kein Beamer

Gebäude I			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
I EG	Labor	0.07	- 2 Türen, schwer zu öffnen
I EG	Schnittplätze	0.09	- Tür schwer zu öffnen
I EG	Hörsaal	0.16	- Rollstuhlfahrer können nicht vorne im Raum sitzen - Sehbehinderte müssen vorne sitzen um Vorlesung folgen zu können
I EG	Hörsaal	0.17	- Rollstuhlfahrer können nicht vorne im Raum sitzen - Sehbehinderte müssen vorne sitzen um Vorlesung folgen zu können

Gebäude L			
Ebene	Raumart	Raumnr.	Mängel
			Zugang ins Gebäude nur über Stufen möglich. Kein behindertengerechtes WC vorhanden. Flucht und Rettungsweg aus dem 1.OG nicht erreichbar und endet auf einem Dach
	Aufzug		Zu klein, kein Leitsystem zum Fahrstuhl hin

Gebäude M			
Ebene	Raum Art	Raumnr.	Mängel
			Schwelle an der Eingangstür, kein behindertengerechtes WC
	Aufzug		Kein Personenaufzug, sondern Lastenaufzug

Gebäude N			
Ebene	Raum Art	Raumnr.	Mängel
N			Kein behindertengerechtes WC vorhanden, kein Aufzug vorhanden
N OG	Vorraum	1.04a	Schwelle vor der Tür
N OG	Messen	1.04b	Schwelle vor der Tür
N OG	Regieraum	1.05	Schwelle vor der Tür

Gebäude O			
Ebene	Raum Art	Raumnr.	Mängel
O EG	Eingang	0.71	- 2 schwere Türen - durch Rutschmatte drehen Räder durch - Kartenlesegerät von der Tür zu weit entfernt
O EG	Flur	0.72	- Fächer mit Formularen teilweise nicht erreichbar
	Aufzug		- nicht ausgeschildert - nur mit Schlüssel bedienbar

			- Aufzug zu klein zum Wenden - Tasten nicht farblich markiert und nicht in Blindenschrift
O EG	Hörsaal	0.11	- Tür schwer, fällt von alleine zu
O EG	Hörsaal	0.10	- Tür schwer, fällt von alleine zu
O EG	Hörsaal	0.07	- Tür schwer
O EG	Seminarraum	0.08	- Tür schwer
1. OG	Behindertengerechtes WC	1.08	- nur mit Aufzug erreichbar

Gebäude Z		
Ebene	Raumart	Mängel
Mensa	Eingang	-Zwei schwere Türen, eine lässt sich nicht ganz öffnen
Mensa	Toiletten	-Behinderten WC ist im Frauen-WC; es gibt keine Alarmknöpfe im WC, die Tür fällt zu schnell zu; Haltegriffe sind nicht fest
Mensa	Essensausgabe	-Essensausgabe befindet sich ausschließlich im oberen Bereich der Mensa und ist nur über eine schmale Treppe zu erreichen, Besteck und das Tablett müssen von unten mitgenommen werden